天然居2020年7月份电梯故障统计及维保奖金发放明细表

序号	姓名	奖励金额	备　注	个人照片
2	赵明	1800元	现场驻点维保人员，主要负责电梯的正常运行和维修保养工作。工作认真负责，电梯发生故障能第一时间到达现场处理，发现问题能及时处理及反馈。	
	合计：	1800元		

注:天然居共计18台电梯，2020年7月1日—2020年7月30日，共发生故障10次，其中开关门故障2次，滑梯1次，黑屏1次。抖动4次，声音异响1次，门被撞坏修复1次。（详见附件）。现均已恢复正常运行。

制表人：马海涛　　项目负责人：　　李义芳

天然居电梯故障记录表

序号	电梯位置	日期	通知时间	到场时间	故障原因	处理情况	维修人员签名	备注
1	F栋2号客梯	2020.7.5	14:33		电梯黑屏	更换临屏器	[illegible]	
2	D栋2号客梯	2020.7.6	18:00		关门有异响	轿门轮损坏更换	[illegible]	
3	E栋货梯	2020.7.8	19:11		第二栋电梯换到一次换不亮 需要换二次	群控光板坏	[illegible]	等待配件
4	C栋消防梯	2020.7.15	19:11		在23楼抖动	靴片更换	[illegible]	
5	C栋消防梯	2020.7.16	17:05		在22楼上梯 23楼抖动16:59	撞击门球	[illegible]	
6	C栋消防梯	2020.7.21	18:50		在24楼下去时抖动			
7	C栋消防梯	2020.7.22	20:55		从33楼滑到27楼 又到28楼到1楼			
8	C栋消防梯	2020.7.23	13:50		在6楼抖动			
9	D栋消防梯	2020.7.27	18:24		货梯门有问题			
10	F栋2号客梯	2020.7.29	15:33		在3楼门不停的开关			
11								
12								
13								
14								
15								
16								