


天然居2020年11月份电梯故障统计及维保奖金发放明细表

序号	姓名	奖励金额	备 注	个人照片
2	赵明	900元	现场驻点维保人员，主要负责电梯的正常运行和维修保养工作。工作认真负责，电梯发生故障能第一时间到达现场处理，发现问题能及时处理及反馈。	
	合计:	900元		

注:天然居共计18台电梯,2020年10月1日—2020年10月31日,共发生故障12次,其中开关门故障6次,声音异响5次,因本月发生一起困人故障,故维保奖金减少一半(详见附件)。现均已恢复正常运行。

制表人: 马海涛

项目负责人: 李义芳

天然居电梯故障记录表

序号	电梯位置	日期	通知时间	到场时间	故障原因	处理情况	维修人员签名	备注
1	B栋电梯	2020.11.2	17:51	18:06	关、开、门声音很响	门框被撞移位	赵明	调整
2	B栋电梯	2020.11.9	20:25	20:35	电梯异响	厅门锁有异物卡阻	赵明	
3	F栋电梯	2020.11.10	7:19	7:30	电梯停于层厅上	地坎有杂物	赵明	
4	F栋电梯	2020.11.10	7:25	7:32	电梯有异响	轿厢滑轮片磨损过大	赵明	更换
5	F栋电梯	2020.11.11	18:58	19:11	电梯困人	选层器坏	赵明	更换
6	B栋消防梯	2020.11.12	19:53	20:10	关、开门声音很响	门框被撞移位	赵明	调整
7	E栋电梯	2020.11.14	16:08	16:15	电梯故障(厅门关不上)	厅门门锁线断裂	赵明	更换
8	A栋电梯	2020.11.14	19:49	19:59	关、开门声音很响	厅门锁线断裂	赵明	
9	B栋	2020.11.14	20:30	20:35	电梯有异响	厅门锁线断裂	赵明	
10	A.B.C.	11.23		8:10	轿厢半月保		赵明	
11	D.E.F.	11.24		8:15	轿厢半月保		赵明	
12	A栋电梯	2020.11.27	7:50	8:10	停在3楼门不开	有异物卡阻	赵明	
13	D栋消防梯	2020.11.29	8:37	9:01	D栋消防梯停在3楼门不开	有油污	赵明	
14	D栋电梯	2020.11.30	8:07	8:16	停在3楼门不开的开关	有异物卡阻	赵明	
15								
16								