


序号	姓名	奖励金额	备 注	个人照片
2	赵明	1800元	现场驻点维保人员，主要负责电梯的正常运行和维修保养工作。工作认真负责，电梯发生故障能第一时间到达现场处理，发现问题能及时处理及反馈。	
	合计:	1800元		

注:天然居共计18台电梯,2021年7月2日—2021年7月31日,共发生故障6次,其中开关门故障3次,黑屏故障1次,声音异常1次,按钮不亮1次(详见附件)。现均已恢复正常运行。

制表人: 马海涛

项目负责人: 李义芳

天然居电梯故障记录表

序号	电梯位置	日期	通知时间	到场时间	故障原因	处理情况	维修人员签名	备注
1	A栋客梯	2021.7.2	6:45	7:58	电梯在2楼门一开一关反复	电梯1楼厅门锁线断	赵明	
2	D栋客梯	2021.7.4	06:48	5:00	电梯黑屏	控制柜高压	赵明	
3	F栋2号客梯	2021.7.21	7:59	8:24	电梯响声	时重录影片	赵明	更换
4	B栋消防梯	2021.7.21	14:15	15:02	电梯门一关一开	地坎有杂物	赵明	清理
5	C栋消防梯	2021.7.21	15:03	15:18	电梯停在10楼门不关	地坎有杂物	赵明	清理
6	B栋消防梯	2021.7.23	14:30	14:42	消防梯按钮不亮(18楼)	按钮板坏	赵明	更换
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								



扫描全能王



