天然居2021年8月份电梯故障记录及维保奖金发放明细表

姓名	奖励金额	备　注	个人照片
赵明	1800元	现场驻点维保人员，主要负责电梯的正常运行和维修保养工作。工作认真负责，电梯发生故障能第一时间到达现场处理，发现问题能及时处理及反馈。	
合计：	1800元		

注:天然居共计18台电梯，2021年8月1日—2021年8月31日，共发生故障6次，其中开关门故障3次，黑屏故障1次，声音异常2次，（详见附件）。现均已恢复正常运行。

制表人：马海涛　　项目负责人：　　李义芳

天然居电梯故障记录表

序号	电梯位置	日期	通知时间	到场时间	故障原因	处理情况	维修人员签名	备注
1	3楼小惠区	2021.8.5	5:15	5:28	电梯门开不了	厅门地坎异物	[illegible]	
2	C栋消防梯	2021.8.11	9:19	9:29	电梯门有时一开一关	厅门导轨有杂物	[illegible]	
3	东楼客梯	2021.8.14	19:20	19:35	电梯显示屏不亮	四号楼梯更换的手报	[illegible]	
4	东楼消防梯	2021.8.22	18:20	18:45	电梯有响声	触门器故障更换	[illegible]	
5	3楼小客梯	2021.8.22	20:45	21:10	电梯有响声	一楼厅门操门机	[illegible]	
6	三楼小客梯	2021.8.23	20:43	21:52	电梯开关门很慢	调整门机及门机皮带	[illegible]	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								