

姓名	奖励金额	备注	个人照片
赵明	1800元	现场驻点维保人员，主要负责电梯的正常运行和维修保养工作，电梯发生故障，能第一时间到达现场处理，发现问题能及时处理及反馈。	
合计:	1800元		

注:天然居共计18台电梯, 2023年9月1日—2023年9月30日, 共发生故障3次, 开关门异常1次, 异响1次, 电梯空调漏水1次(详见附件)。现均已恢复正常运行。

制表人: 马海涛

项目负责人: 李义芳

天然居电梯故障记录表

序号	电梯位置	日期	通知时间	到场时间	故障原因	处理情况	维修人员签名	备注
1	E栋消防梯	2023.9.3	18:03	18:24	E栋消防梯关门有异响	更换门滑块	赵明	
2	G栋消防梯	2023.9.19	18:43	19:01	消防梯空调漏水	维修	赵明	
3	D栋2号货梯	2023.9.23	12:05	12:20	运行在26楼门一开一关	清除异物杂物	赵明	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

