

# 关于对 F 栋污水管道进行疏通的请示

天然居业主委员会：

11 月 4 日天然居 F 栋污水井盖发现少量污水外溢，随即服务中心联系化粪池清理单位对化粪池进行了清理，但清理过后，近期又再次发生短时污水外溢，经检查系管道堵塞非化粪池原因，需对排污主管道进行疏通。服务中心对疏通的询价 1800 元，公司审核后费用为 1500 元，请业委会审核，以便尽快安排疏通。

