


关于紧急疏通商业中心排污管道的报告

天健物业（天然居）【2014】032

天然居业主委员会：

3月3日，顺电公厕（未使用）门口发现污水外流，打开门后发现粪便从便池溢出。经检查系因便池下方排污管道堵塞。服务中心当日紧急联系了施工单位进行疏通，至3月5日疏通完毕，3月10日现场彻底清理干净。施工单位报价1920元，物业公司审核后价格为1600元。请业委会予以审核立项。



深圳市天健物业管理有限公司

天然居服务中心

2014年4月28日

